

新聞一：

維冠大樓倒塌主因：設計、施工不當

成大昨天舉辦南台地震研討會，針對台南維冠大樓倒塌原因，學者專家分析「防震大忌沒有一項沒有犯的」，看不出有明顯的偷工減料，設計及施工不當是倒塌的主因，結構技師現場觀察，甚至有梁柱沒有接在一起的離譜情況。

其中台南市結構技師指出，外露的柱子裡可以看到密密麻麻的鋼筋，「應該不是偷工減料而是施工不當」。

他認為，維冠設計上犯了所有建築防震的大忌，即使沒有偷工減料也會倒，即使這次沒倒，下次大地震還是會比其他建物先倒，國內老舊建築評估非常重要。

新聞二：

臺大醫院失誤移植愛滋病患器官

台大醫院器官移植出現重大過失！日前新竹一名H I V（愛滋病毒）感染者亡故後，不知情的家屬決定捐贈死者器官，台大醫院移植團隊卻弄錯了愛滋病毒血液檢查報告，將「reactive(陽性)」傳成「non-reactive(陰性)」，廿四日晚間摘取死者器官給五名病患進行移植，導致五名病患都有感染愛滋病毒之虞。

錯誤關鍵在於移植團隊獲悉有器官捐贈個案時，依規定先進行病患血液檢查，但檢驗師與移植小組協調師之間以電話傳遞訊息時卻出現致命失誤，將「陽性反應」傳成「陰性反應」。

依照標準作業流程，檢驗師與協調師通完電話之後，應要再上電腦進行確認，但兩人都未執行確核，憾事因此發生。

1. 請一邊閱讀、一邊將重要語句標記起來。
2. 請思考，這兩件事的起因是什麼？(請用紅筆圈出關鍵句)
3. 比較兩篇新聞有何共通之處？(①填寫右表 ②於下寫出感想)

答：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

	新聞一：維冠大樓倒塌	新聞二：誤植愛滋器捐
事發原因		
事發經過		
事發結果		